

## CERTIFICATO DI PROVA

**CSI/0026/06/RF**

Pratica n.021/06

*emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Isolante.

prodotto da: **Kenaf Eco Fibers Italia S.p.A. – K.E.F.I. S.p.A.**  
**42016 Guastalla (RE)**

denominato: ISOLKENAF\_KE-30 spessore 140 mm

impiegato come: Materiale isolante non in vista per intercapedine.

posto in opera: Inserito in intercapedine incombustibile.

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 ( DUE )**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 21/02/2006

Il Direttore del Laboratorio  
( Ing. P. CAU )

MI02RF02